



ANTONIO R. VILLARAIGOSA
Mayor

RONALD F. DEATON, *General Manager*

To: Interested Parties

**NOTICE OF AVAILABILITY/NOTICE OF INTENT TO ADOPT
AN INITIAL STUDY/PROPOSED MITIGATED NEGATIVE DECLARATION FOR
THE FIRST STREET TRUNK LINE PROJECT**

The City of Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) is proposing to construct approximately 11,000 linear feet (about two miles) of 60-inch diameter concrete-lined welded steel potable water pipeline along existing street rights-of-way within the Wilshire and Westlake communities of the City of Los Angeles. As Lead Agency, LADWP has prepared an Initial Study/Proposed Mitigated Negative Declaration (IS/MND), which evaluates the potential environmental effects of the proposed project.

Project Location: The linear alignment of the proposed project, beginning at the western end, is as follows: First Street from Van Ness Avenue (Hollywood Reservoir Outlet Line) east to Western Avenue; Western Avenue from Van Ness Avenue north to First Street; First Street from Western Avenue east to Normandie Avenue; Normandie Avenue from First Street south to First Street again; First Street from Normandie Avenue east to Beverly Boulevard/Commonwealth Avenue; and Beverly Boulevard from First Street southeast to Dillon Street (Silverlake Reservoir Outlet Line). Additionally, a pressure relief station would be constructed near the intersection of Dillon and London Street.

Project Description: The proposed project would include the construction of approximately 11,000 linear feet (about two miles) of 60-inch diameter concrete-lined welded steel potable water pipeline along existing street rights-of-way. The proposed project would include the construction of appurtenant structures such as maintenance/access holes, flow meters, vents, valves, cabinets, vaults, a regulator station, and a pressure relief station.

Public Review Period: The IS/MND is being made available for public review for a period of 30 days beginning October 18, 2005 and concluding November 17, 2005. The document may be viewed at the following website address: <http://www.ladwp.com/ladwp/cms/ladwp004156.jsp>. Copies are also available for review at the Wilshire Branch Library (149 North St. Andrews Place), the Edendale Branch Library (201 West Sunset Boulevard), the Council District 4 Hollywood Field Office (6501 Fountain Avenue), and the Council District 13 Silver Lake Field Office (3525 Sunset Boulevard). **Comments on the IS/MND must be received in writing no later than 5:00 pm, November 17, 2005** and sent to: Los Angeles Department of Water and Power, Environmental Services, Attn: Sarah Easley Perez, 111 N. Hope Street – Room 1044, Los Angeles, CA 90012. Comments may also be faxed to Ms. Perez at (213) 367-4710.

All comments received in relation to issues discussed in the IS/MND will be included in the Final Mitigated Negative Declaration that would be forwarded to the Board of Water and Power Commissioners for final consideration.

If you have any questions regarding the IS/MND, please contact Ms. Sarah Easley Perez at (213) 367-1276.

Water and Power Conservation ... a way of life

111 North Hope Street, Los Angeles, California 90012-2607 Mailing address: Box 51111, Los Angeles 90051-5700
Telephone: (213) 367-4211 Cable address: DEWAPOLA

A: Grupos Interesados

AVISO DE DISPONIBILIDAD/AVISO DE INTENTO PARA ADOPTAR UN ESTUDIO INICIAL/PROPUESTA DECLARACION NEGATIVA MITIGADA PARA EL PROYECTO DE LINEA DE TRONCO DE LA CALLE FIRST STREET

El Departamento de Agua Y Luz de la Ciudad de Los Angeles (LADWP) propone construir aproximadamente 11.000 pies lineales (casi dos millas) y de 60 pulgadas en diámetro de tubería de agua potable que es fabricada de acero soldado con forro de cemento, a lo largo de derechos de paso existentes de calle dentro de las comunidades Wilshire y Westlake en la Ciudad de Los Angeles. Como la Agencia Primaria del proyecto, el LADWP ha preparado un Estudio Inicial/Propuesta Declaración Negativa Mitigada (IS/MND), que evalúa los potenciales efectos ambientales del proyecto propuesto.

Sitio del Proyecto: La alineación lineal del proyecto propuesto, comenzando en el término del oeste, es así: la calle First Street desde la avenida Van Ness (la línea de salida de la represa Hollywood Reservoir) al este hasta la avenida Western; la avenida Western desde la avenida Van Ness al norte hasta First Street; First Street desde la avenida Western al este hasta la avenida Normandie; la avenida Normandie desde First Street al sur hasta First Street otra vez; First Street desde la avenida Normandie al este hasta Beverly Boulevard/avenida Commonwealth; y Beverly Boulevard desde First Street al sudeste hasta la calle Dillon (la línea de salida de la represa Silverlake Reservoir). Adicionalmente, una estación de alivio de presión se construirá cerca de donde cruzan las calles Dillon y London.

Descripción del Proyecto: El proyecto propuesto incluirá la construcción de aproximadamente 11.000 pies lineales (casi dos millas) y de 60 pulgadas en diámetro de tubería de agua potable que es fabricada de acero soldado con forro de cemento, a lo largo de derechos de paso existentes de calle. El proyecto propuesto incluirá la construcción de estructuras auxiliares tales como aberturas de mantenimiento/acceso, medidores de flujo, aberturas de aire, válvulas, gabinetes, subterráneos, una estación de regulador, y una estación del alivio de la presión.

El Período de Comentario Público: El IS/MND se hace disponible para comentario público durante un periodo de 30 días comenzando el 18 de Octubre y terminando el 17 de Noviembre de 2005. El documento se puede ver en el sitio de web: <http://www.ladwp.com/ladwp/cms/ladwp004156.jsp>. También hay copias disponibles en la biblioteca local de Wilshire (149 N. St. Andrews Place), la biblioteca local de Edendale (201 W. Sunset Boulevard), la oficina de Hollywood del Distrito 4 del Concilio de Los Angeles (6501 Fountain Avenue), y la oficina de Silver Lake del Distrito 13 del Concilio de Los Angeles (3525 Sunset Boulevard). Los comentarios refiriendo al IS/MND se deben recibir en forma escrita antes de las 5:00 p.m., el 17 de Noviembre de 2005 y enviados a: Los Angeles Department of Water and Power, Environmental Services, a la atención de Sarah Easley Pérez, 111 N. Hope Street – Room 1044, Los Angeles, CA 90012. Los comentarios también se pueden enviar por fax a la Sra. Pérez al (213) 367-4710.

Todo comentario recibido con respecto a asuntos presentados en el IS/MND se incluirán en la Declaración Negativa Mitigada Final que será presentado a la Comisión de Agua Y Luz para consideración final.

Si usted tiene cualquier pregunta con respecto al IS/MND, por favor llame a Sarah Easley Perez al (213) 367-1276.